

件名	柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成17年12月)
通報日	平成18年1月10日
概要	平成17年12月の運転保守状況は以下の通り。 1号機 第14回定検停止中 2号機 第11回定検中(調整運転中 H17.12.22~) 3号機 運転中 (悪天候による送電線への影響による原子炉冷却材再循環ポンプ(B)のトリップに伴う出力低下 H17.12.22~H17.12.25) 4号機 運転中 5号機 運転中 6号機 第7回定期検査開始(H17.12.10~) 7号機 運転中