

件名	柏崎刈羽原子力発電所5号機の原子炉自動停止について
通報日	平成17年7月3日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所5号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）は、定格出力運転中 のところ、本日午後2時37分頃、「復水器真空度低」によりタービンの保護装置が作動しタービン・発電機が停止、これにともない原子炉が自動停止いたしました。</p> <p>原因については現在調査中です。</p> <p>なお、これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>5号機は7月4日より定期検査を開始予定であります。</p> <p>（平成17年7月3日 プレス発表内容）</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070301.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070301.pdf</a></p>