

件名	柏崎刈羽原子力発電所放射性廃棄物管理状況（平成18年度第1四半期）
通報日	平成18年8月7日
概要	<p>平成18年度第1四半期の管理状況は以下の通り。</p> <p>1．放射性気体廃棄物の放出量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全希ガス：検出下限値未満（年間放出管理目標値：<math>6.7 \times 10^{15}</math> Bq）</li> <li>・よう素131：検出下限値未満（年間放出管理目標値：<math>2.3 \times 10^{11}</math> Bq）</li> <li>・全粒子状物質：検出下限値未満</li> <li>・トリチウム：<math>6.5 \times 10^{11}</math> Bq</li> </ul> <p>2．放射性液体廃棄物の放出量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全核種（Tcを除く）：検出下限値未満（年間放出管理目標値：<math>2.5 \times 10^{11}</math> Bq）</li> <li>・トリチウム：<math>2.1 \times 10^{10}</math> Bq（年間放出管理目標値： ）</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 <math>2.5 \times 10^{13}</math> Bq を用いている。</p> <p>3．放射性固体廃棄物の管理状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶保管量：19,402本（貯蔵設備容量：30,000本）</li> </ul>