

件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設の変更計画概要	
通報日	平成18年10月10日	
概要	原子炉施設の変更計画概要を提出。	
	変更項目	1号機 ハフニウム棒型制御棒及びハフニウムフラットチューブ型制御棒の採用
	変更概要	ハフニウム板型制御棒のひび等が他号機で発生したことへの対応として、1号機での長寿命型制御棒の選択肢を確保するために、他号機において十分実績のあるハフニウム棒型制御棒及びハフニウムフラットチューブ型制御棒を追加して採用する。
	変更項目	2号機 起動領域モニタの採用
	変更概要	中性子源領域モニタ及び中間領域モニタの経年劣化に伴い、6/7号機や他発電所でも採用され十分実績のある起動領域モニタを採用する。
	変更項目	1号機 主蒸気隔離弁漏えい抑制系の機能除去
	変更概要	リークポテンシャルの低減、機器点検作業の削減の観点から、他号機においても十分機能除却の実績のある主蒸気隔離弁漏えい抑制系を機能除却する。