

件名	【新潟県中越沖地震】新潟県上中越沖で発生した地震の影響について
通報日	平成19年7月16日
概要	<p>本日、午前10時13分頃の地震にともない当社柏崎刈羽原子力発電所3号機、4号機および7号機の原子炉が自動停止いたしました。また、2号機については起動操作をしておりましたが、同様に自動停止いたしました。</p> <p>1号機、5号機および6号機は定期検査にともない、現在、停止中です。 これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>なお、地震にともない3号機所内変圧器からの火災が発生していましたが、午後0時10分、消防署により鎮火が確認されました。 これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>現在、各プラントの状況について、調査を実施しております。</p> <p>(平成19年7月16日 プレス発表内容)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/cc/press/07071601-j.html</p>