

件名	【新潟県中越沖地震】柏崎刈羽原子力発電所1・2・3号機使用済燃料プールの水位低による運転上の制限の逸脱および復帰について
通報日	平成19年7月16日
概要	1・2・3号機の使用済燃料プールの水位低により、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言しました。 その後、水位が回復したため、「運転上の制限」の逸脱から復帰しました。