

件名	【新潟県中越沖地震】柏崎刈羽原子力発電所3号機原子炉建屋ブローアウトパネルの外れによる運転上の制限の逸脱および復帰について
通報日	平成19年7月16日
概要	3号機の原子炉建屋ブローアウトパネルの外れにより、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言しました。 その後、原子炉が冷温停止状態となったため、「運転上の制限」の逸脱から復帰しました。