

件名	定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉複合建屋屋上（非管理区域）における火災について
通報日	平成19年9月20日
概要	<p>当所1号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）は第15回定期検査中ですが、本日午前10時48分頃、同号機原子炉複合建屋屋上（非管理区域）において協力企業作業員が、仮設クーラーの電源ケーブルからの発火を確認いたしました。ただちに消火器により初期消火を実施するとともに、午前10時51分、消防署へ連絡いたしました。</p> <p>その後、消防署の現場確認により、午前11時26分に鎮火していることが確認されております。</p> <p>今後、原因を調査いたします。</p> <p>なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成19年9月20日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19092001p.pdf</p>