

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成21年8月11日
概要	<p>○8月11日午前5時07分頃、静岡県駿河湾で発生した地震</p> <p>震度3 <u>刈羽村（刈羽村割町新田）</u> ※安全協定該当</p> <p>震度2 柏崎市（柏崎市中央町）</p> <p>震度1 出雲崎町（出雲崎町米田）</p> <p>○以下、通報連絡を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none">・1～6号機停止中、7号機運転継続中。・主な警報および出力変動、漏えいに関する重要な警報の発生なし。・7号機において、漏えい燃料の出力を抑制した状態での運転に伴い、高感度オフガスモニタ等、監視の強化中の指示値に異常はなし。