

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年4月8日
概要	<p>3月8日にお知らせしました「柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整の実績」について、時刻の誤りがありました。 下線部を訂正させていただきます。 訂正理由：操作完了時刻と運転側完了確認時刻の相違により、操作完了時刻をお伝えしておりました。運転日誌等、正式時刻は運転側完了確認時刻となります。</p> <p>○3月5日（金） 12時00分～ 出力降下開始（約1395MW～） 12時30分 出力降下完了（約1080MW） 17時30分～ 出力上昇開始（約1080MW～） 3月7日（日） <u>6時40分</u> 出力上昇完了（約1395MW）</p>