

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成22年7月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年6月)</p> <p>1号機 第15回定期検査中(プラント全体の機能試験中)  (起動: H22. 5. 31 14:00)  (発電機仮並列: H22. 6. 5 16:00~  H22. 6. 6 9:30)  (発電機並列: H22. 6. 6 11:30)  (定格電気出力到達: H22. 6. 15 8:00)  (定格熱出力一定運転への移行のための出力上昇:  H22. 6. 15 16:00~19:00)  (RCIC機能検査のための発電機出力下降/上昇:  H22. 6. 22 10:00~16:30)  (RCIC運転のための発電機出力下降/上昇:  H22. 6. 28 17:15~18:43  (定格熱出力一定運転: H22. 6. 15 19:00~  H22. 6. 22 10:00、  H22. 6. 22 16:30~  H22. 6. 28 17:15、  H22. 6. 28 18:43~  H22. 6. 30 24:00)</p> <p>2号機 第12回定期検査中  3号機 第10回定期検査中  4号機 第10回定期検査中  5号機 第12回定期検査中  6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  7号機 第9回定期検査中(調整運転中)  (起動: H22. 6. 26 0:00)  (発電機仮並列: H22. 6. 28 13:30~  H22. 6. 28 22:28)  (発電機並列: H22. 6. 28 23:32)</p> <p>注) 起動: 制御棒引抜開始  発電機並列: 発電機本並列</p>