

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年7月5、6日（8月6日：訂正通報）
概要	<p>〈7月5日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験<sup>※1</sup>に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○7月6日（火）10時00分頃～ 出力降下開始（約1122MW～）  10時30分頃 出力降下完了（約1115MW）  試験実施  11時30分頃～ 出力上昇開始（約1115MW～）  12時00分頃 出力上昇完了（約1122MW）</p> <p>※1 1回／月の定例試験</p> <p>〈7月6日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験<sup>※1</sup>に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <p>○7月6日（火）10時00分～ 出力降下開始（約1121MW～）  10時30分 出力降下完了（約1114MW）  試験実施  11時30分～ 出力上昇開始（約1114MW～）  12時00分 出力上昇完了（約1121MW）</p> <p>〈8月6日訂正通報分〉</p> <p>7月6日にお知らせしました「柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力変化（実績）」について、時刻の誤りがありました。  下線部を訂正させていただきます。  訂正理由：運転日誌における正式時刻との齟齬が発見されたため。</p> <p>○7月6日（火）10時<u>03</u>分～ 出力降下開始（約1121MW～）  10時<u>09</u>分 出力降下完了（約1114MW）  試験実施  11時<u>32</u>分～ 出力上昇開始（約1114MW～）  <u>11</u>時<u>37</u>分 出力上昇完了（約1121MW）</p> <p>訂正前 10時00分～ 10時30分  11時30分～ 12時00分</p>