

件 名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年7月6、9日
概 要	<p>〈7月6日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整（第10サイクル起動中）に伴う出力変動の予定を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○7月7日（水） 9時30分頃～ 出力降下開始（約1380MW～） 13時30分頃 出力降下完了（約1000MW） 17時00分頃～ 出力上昇開始</p> <p>7月9日（金） 8時00分頃 出力上昇完了（約1380MW）</p> <p>熱的制限値に余裕がある場合、出力下降および出力上昇、上昇完了（制御棒パターン調整完了）に変更が生じます。</p> <p>〈7月9日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整（第10サイクル起動中）に伴う出力変動について、実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○7月7日（水） 9時30分～ 出力降下開始（約1385MW～） 13時30分 出力降下完了（約1005MW） 17時00分～ 出力上昇開始</p> <p>7月9日（金） 5時00分 出力上昇完了（約1385MW）</p> <p>熱的制限値に余裕があったため、出力上昇完了（定格熱出力到達）時刻が当初予定8時より5時に変更になりました。</p>