

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成22年8月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年7月)</p> <p>1号機 第15回定期検査中(調整運転中) 発電電力量 832,640MWH 設備利用率 101.7% <備考> ・RCIC確認運転及び機能検査のための発電機出力下降/上昇 H22.7.4 9:30~16:30 ・RCIC運転のための発電機出力下降/上昇 H22.7.6 10:03~11:37 ・定格熱出力一定運転 H22.7.1 0:00~H22.7.4 9:30 (発電機出力 1,124MWe~1,121MWe) H22.7.4 16:30~H22.7.6 10:03 (発電機出力 1,123MWe~1,121MWe) H22.7.6 11:37~H22.7.31 24:00 (発電機出力 1,123MWe~1,114MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 第12回定期検査中 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,029,636MWH 設備利用率 102.1% <備考> ・定格熱出力一定運転 H22.7.1 0:00~H22.7.31 24:00 (発電機出力 1,396MWe~1,369MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,003,418MWH 設備利用率 99.5% <備考> ・定格電気出力到達 H22.7.4 1:32 ・定格熱出力一定運転への移行のための出力上昇 H22.7.4 2:09~5:40 ・制御棒パターン調整 H22.7.7 9:30~H22.7.9 5:00 (発電機出力 最低1,008MWe) ・総合負荷性能検査 H22.7.23 ・定格熱出力一定運転 H22.7.4 5:40~H22.7.7 9:30 (発電機出力 1,386MWe~1,375MWe) H22.7.9 5:00~H22.7.31 24:00 (発電機出力 1,387MWe~1,365MWe)</p>