

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成22年10月8日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年9月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  発電電力量 803,130MWH  設備利用率 101.4%  &lt;備考&gt;  ・定格熱出力一定運転  H22.9.1 0:00~H22.9.30 24:00  (発電機出力 1,118MWe~1,108MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中  3号機 第10回定期検査中  4号機 第10回定期検査中  5号機 第12回定期検査中  6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  発電電力量 985,942MWH  設備利用率 101.0%  &lt;備考&gt;  ・制御棒パターン調整  H22.9.14 18:30~H22.9.15 14:30  ・定格熱出力一定運転  H22.9.1 0:00~H22.9.14 18:30  (発電機出力 1,376MWe~1,356MWe)  ・定格熱出力一定運転  H22.9.15 14:30~H22.9.30 24:00  (発電機出力 1,382MWe~1,367MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  発電電力量 819,774MWH  設備利用率 84.0%  &lt;備考&gt;  ・制御棒パターン調整(出力抑制法)  H22.9.16 23:30~  ・定格熱出力一定運転  H22.9.1 0:00~H22.9.16 23:30  (発電機出力 1,372MWe~1,359MWe)</p>