

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成22年10月2、3日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>〈10月2日通報分〉</p> <p>◇12時35分頃、新潟県上越地方で発生した地震  震度3 高柳町（柏崎市高柳町岡野町） ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町、出雲崎（出雲崎町米田）、刈羽（刈羽村割町新田）  震度1 西山町（柏崎市西山町池浦）</p> <p>○運転中の1、6、7号機については運転を継続中  ○各号機の運転状況  ○地震計で測定された最大地震加速度、各号機の発生警報の有無  ○地震後の「柏崎刈羽原子力発電所の状況」について報告  ・電気出力変動なし、放射能の影響なし。  ・地震観測装置で観測された最大地震加速度。  ・地震後のパトロールを実施中。  ・当所ホームページにて「テロップ」で安心情報として現状異常ない旨の状況を公開する。</p> <p>○パトロール実施結果  ・12時35分～15時24分の間で地震発生後のパトロールを実施した結果、各プラントとも異常はないことを確認。なお、地震に伴う警報発生はなし。パトロール実施者は延べ人数で33名。  ・当所ホームページにて「テロップ」で安心情報として、各プラントの状況を確認した結果、異常はなく、運転中の1、6、7号機も通常通り運転を継続していることを掲載する。</p> <p>〈10月3日通報分〉</p> <p>◇6時37分頃、新潟県上越地方で発生した地震  震度3 高柳町（柏崎市高柳町岡野町） ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町、出雲崎（出雲崎町米田）、刈羽（刈羽村割町新田）</p> <p>○運転中の1、6、7号機については運転を継続中  ○各号機の運転状況</p> <p>◇6時52分頃、新潟県上越地方で発生した地震  震度3 柏崎市中央町、高柳町（柏崎市高柳町岡野町） ※安全協定マター  震度2 出雲崎（出雲崎町米田）、刈羽（刈羽村割町新田）</p>

- 各号機の運転状況
- 地震計で測定された最大地震加速度、各号機の発生警報の有無
- 地震後の「柏崎刈羽原子力発電所の状況」について報告
  - ・電気出力変動なし、1，6，7号機運転中。放射能の影響なし。
  - ・発生した主な警報、地震計で測定された最大地震加速度および現在パトロール実施中。

◇9時26分頃、新潟県上越地方で発生した地震  
 震度3 高柳町（柏崎市高柳町岡野町） ※安全協定マター  
 震度2 柏崎市中央町、西山町（柏崎市西山町池浦）、出雲崎（出雲崎町米田）、刈羽（刈羽村割町新田）

- 運転中の1，6，7号機については運転を継続中
- 各号機の運転状況
- 地震計で測定された最大地震加速度、各号機の発生警報の有無
- 地震後の「柏崎刈羽原子力発電所の状況」について報告
  - ・電気出力変動なし、1，6，7号機運転中。放射能の影響なし。
  - ・発生した主な警報なし、地震計で測定された最大地震加速度および現在中操内パトロール実施中。

〈10月6日、通報連絡内容（震度）の訂正〉

10月2，3日の地震について、通報連絡内容の情報（震度）の訂正をお願い。

理由として、高柳町の震度観測データが気象庁HPに記載されておらず（高柳町地震計の移設により、気象庁への伝送が不通であった。）、情報が入手できなかった。

震度観測データを調べた結果、

- ・10月2日12時35分頃発生地震、高柳町3のため安全協定に該当
- ・10月3日6時37分頃発生地震、高柳町3のため安全協定に該当
- ・10月3日6時52分頃発生地震、高柳町3であったがすでに柏崎市中央町で震度3を記録（通報連絡）していた
- ・10月3日9時26分頃発生地震、高柳町3のため安全協定に該当計4件が安全協定に該当。