

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年10月22、26日
概要	<p>〈10月22日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○10月26日（火） 10時00分頃～ 出力降下開始（約1119MW～） 10時30分頃 出力降下完了（約1112MW） 試験実施</p> <p>12時00分頃～ 出力上昇開始（約1112MW～） 12時30分頃 出力上昇完了（約1119MW）</p> <p>※1 1回／月の定例試験</p> <p>〈10月26日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>○10月26日（火） 10時24分頃～ 出力降下開始（約1119MW～） 10時32分頃 出力降下完了（約1109MW） 試験実施</p> <p>12時10分頃～ 出力上昇開始（約1109MW～） 12時30分頃 出力上昇完了（約1119MW）</p>