

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について)
通報日	平成22年11月22日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験<sup>※1</sup>に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○11月22日(月) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1125MW～)  10時30分頃 出力降下完了(約1117MW)  試験実施  11時30分頃～ 出力上昇開始(約1117MW～)  12時00分頃 出力上昇完了(約1125MW)</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>○11月22日(月) 10時30分～ 出力降下開始(約1125MW～)  10時43分 出力降下完了(約1118MW)  試験実施  12時00分～ 出力上昇開始(約1118MW～)  12時17分 出力上昇完了(約1125MW)</p>