

件名	<p>計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列</p> <p>(柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認および制御棒パターン調整に伴う出力変動について)</p>
通報日	平成23年1月18、21日
概要	<p>〈1月18日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認および制御棒パターン調整(第10サイクル第2回)に伴う出力変動の予定を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月19日(水) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1387MW～) 10時20分頃 出力降下完了(約1350MW) ・動作確認 ※</p> <p>12時20分頃～ 出力降下開始(約1350MW～) 13時20分頃 出力降下完了(約1200MW) ・動作確認 ※</p> <p>15時20分頃～ 出力上昇開始(約1200MW～) 1月21日(金) 8時50分頃 出力上昇完了(約1387MW) ※動作確認により、出力が10～20MW程度低下する可能性があります。</p> <p>〈1月21日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認および制御棒パターン調整(第10サイクル第2回)に伴う出力変動実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月19日(水) 10時00分～ 出力降下開始(1386MW～) 10時20分 出力降下完了(1350MW) ・動作確認</p> <p>12時20分～ 出力降下開始(1350MW～) 13時20分 出力降下完了(1200MW) ・動作確認</p> <p>15時20分～ 出力上昇開始(1185MW～) 1月21日(金) 8時50分 出力上昇完了(1384MW)</p>