

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年3月11日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇14時46分頃、東北地方太平洋沖を震源とする地震  震度5弱 刈羽（刈羽村割町新田）  震度4 柏崎市中央町、出雲崎（出雲崎町米田）  震度3 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）  ※全て、安全協定マター</p> <p>◇15時06分頃、東北地方太平洋沖を震源とする地震  震度3 刈羽（刈羽村割町新田）  ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町  震度1 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）、  出雲崎（出雲崎町米田）</p> <p>◇15時15分頃、東北地方太平洋沖を震源とする地震  震度4 刈羽（刈羽村割町新田）  震度3 柏崎市中央町、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）  ※以上、安全協定マター  震度2 西山町（柏崎市西山町池浦）、出雲崎（出雲崎町米田）</p> <p>◇16時15分頃、東北地方太平洋沖を震源とする地震  震度3 刈羽（刈羽村割町新田）  ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町、西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）、  出雲崎（出雲崎町米田）</p> <p>◇17時19分頃、東北地方太平洋沖を震源とする地震  震度3 刈羽（刈羽村割町新田）  ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町  震度1 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）、  出雲崎（出雲崎町米田）</p> <p>○各号機の運転、停止状況  ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無  ・1, 3, 5, 6, 7号機「サプレッションプール水位高/低」  警報発生/クリア（消灯）</p> <p>○地震計で測定された最大地震加速度  ・〈14時46分頃地震〉2号機 15.5 Gal  ・〈15時06分頃地震〉3号機 1.7 Gal  ・〈15時15分頃地震〉2, 3号機 5.2 Gal  ・〈16時15分頃地震〉2号機 2.0 Gal</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>・〈17時19分頃地震〉5号機 2.2Gal</li><li>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無<ul style="list-style-type: none"><li>・変動なし</li></ul></li><li>○地震発生後のパトロール実施結果<ul style="list-style-type: none"><li>・異常なし</li><li>・1, 2, 4, 7号機原子炉建屋オペレーティングフロアにて、地震の影響によるスロッシング、水溜まりを発見。外部への放出、放射能による影響は無しを確認。拭き取りを実施。</li></ul></li></ul>
--	---