

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年3月12日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇3時59分頃、新潟県中越地方を震源とする地震 震度5弱 刈羽（刈羽村割町新田）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町） 震度4 柏崎市中央町、西山町（柏崎市西山町池浦）、出雲崎（出雲崎町米田） ※全て、安全協定マター</p> <p>◇4時12分頃、新潟県中越地方を震源とする地震 震度3 出雲崎（出雲崎町米田） ※安全協定マター 震度2 西山町（柏崎市西山町池浦）、刈羽（刈羽村割町新田）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）</p> <p>◇4時32分頃、新潟県中越地方を震源とする地震 震度4 刈羽（刈羽村割町新田） 震度3 出雲崎（出雲崎町米田）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町） ※以上、安全協定マター 震度2 柏崎市中央町、西山町（柏崎市西山町池浦）</p> <p>◇7時14分頃、長野県北部を震源とする地震 震度3 出雲崎（出雲崎町米田） ※安全協定マター 震度2 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町） 震度1 刈羽（刈羽村割町新田）</p> <p>○各号機の運転、停止状況 ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無 ・〈3時59分頃地震〉2, 3, 5, 6, 7号機「サブプレッションプール水位高/低」警報発生/クリア（消灯） ・〈3時59分頃地震〉1, 3, 5号機「原子炉再循環ポンプモータ震動大」警報発生/クリア（消灯）</p> <p>○地震計で測定された最大地震加速度 ・〈3時59分頃〉6号機 18.9 Gal ・〈4時12分頃〉1, 2号機 1.2 Gal ・〈4時32分頃〉2号機 5.0 Gal ・〈7時14分頃〉6号機 1.1 Gal</p> <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>○地震発生後のパトロール実施結果 ・異常なし ・2, 4号機原子炉建屋オペレーティングフロアにて、地震の影響</p>

	<p>によるスロッシング、水溜まりを発見。外部への放出、放射能による影響は無しを確認。拭き取りを実施。</p>
--	---