

件名	<p>計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (柏崎刈羽原子力発電所5号機PLR M/G(B)潤滑油フィルター切替えに伴う出力の変化について)</p>
通報日	平成23年4月8、13日
概要	<p>〈4月8日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所5号機PLR M/Gセット※(B)潤滑油フィルター切替えに伴う出力変化(約5%)について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○4月12日(火) 22時00分頃～ 出力降下開始(約1127MW～) 22時12分頃 出力降下完了(約1070MW) ・潤滑油フィルター切替え</p> <p>4月13日(水) 0時30分頃～ 出力上昇開始(約1070MW～) 1時00分頃 出力上昇完了(約1127MW)</p> <p>※PLR M/Gセット：原子炉再循環ポンプM/Gセット</p> <p>〈4月13日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所5号機PLR M/Gセット(B)潤滑油フィルター切替えに伴う出力変化実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○4月12日(火) 22時00分～ 出力降下開始(1125MW～) 22時10分 出力降下完了(1070MW) ・潤滑油フィルター切替え</p> <p>4月13日(水) 0時20分～ 出力上昇開始(1070MW～) 1時00分 出力上昇完了(1125MW)</p>