

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年4月12日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇14時07分頃、福島県浜通りで発生した地震 震度3 刈羽（刈羽村割町新田） ※安全協定マター 震度2 柏崎（柏崎市中央町）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）、 出雲崎（出雲崎町米田） 震度1 西山町（柏崎市西山町池浦）</p> <p>○各号機の運転、停止状況 ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>○地震計で測定された最大地震加速度 ・5号機 1.6 Gal</p> <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p>