

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年7月13日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年6月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 809,920MWH 設備利用率 102.3%</p> <p>〈備考〉 ・RCICサーベランス H23.6.5 10:00~12:00 H23.6.26 11:30~13:30 ・定格熱出力一定運転 H23.6.1 0:00~H23.6.5 10:00 (発電機出力 1,125MWe~1,127MWe) H23.6.5 12:00~H23.6.26 11:30 (発電機出力 1,118MWe~1,127MWe) H23.6.26 13:30~H23.6.30 24:00 (発電機出力 1,123MWe~1,126MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 805,690MWH 設備利用率 101.7%</p> <p>〈備考〉 ・給水流量補正係数変更に伴う出力降下 H23.6.9 18:10~20:17 ・定格熱出力一定運転 H23.6.1 0:00~H23.6.9 18:10 (発電機出力 1,117MWe~1,125MWe) H23.6.9 20:17~H23.6.30 24:00 (発電機出力 1,112MWe~1,121MWe)</p> <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 1,003,982MWH 設備利用率 102.8%</p> <p>〈備考〉 ・制御棒パターン調整 H23.6.8 10:00~H23.6.18 14:55 ・定格熱出力一定運転 H23.6.1 0:00~H23.6.18 10:00 (発電機出力 1,384MWe~1,404MWe) ・定格熱出力一定運転 H23.6.18 14:55~H23.6.30 24:00 (発電機出力 1,383MWe~1,399MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,024,280MWH 設備利用率 101.5%</p> <p>〈備考〉 ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認および制御棒パターン調整 H23.6.10 22:00~H23.6.13 4:40</p>

・定格熱出力一定運転

H23.6.10 0:00～H23.6.10 22:00
(発電機出力 1,378MWe～1,388MWe)

H23.6.13 4:40～H23.6.31 24:00
(発電機出力 1,374MWe～1,393MWe)