

件 名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について)
通報日	平成23年6月1、6日
概 要	<p>〈6月1日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○6月 5日(日) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1127MW～) 10時30分頃 出力降下完了(約1120MW) 試験実施</p> <p>11時30分頃～ 出力上昇開始(約1120MW～) 12時00分頃 出力上昇完了(約1127MW)</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>〈6月6日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>○6月 5日(日) 10時00分～ 出力降下開始(1125MW～) 10時30分 出力降下完了(1118MW) 試験実施</p> <p>11時30分～ 出力上昇開始(1118MW～) 12時00分 出力上昇完了(1125MW)</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p>