

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (5号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について)
通報日	平成23年12月21、26日
概要	<p>〈12月21日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所5号機制御棒パターン調整(第13サイクル第7回)に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○12月22日(木) 22時00分頃～出力降下開始(約1,123MW～) 22時30分頃 出力降下完了(約1,009MW)</p> <p>12月23日(金) 2時00分頃～出力上昇開始(約1,009MW～) 10時30分頃 出力上昇完了(約1,123MW)</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈12月26日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所5号機制御棒パターン調整(第13サイクル第7回)に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○12月22日(木) 22時00分～ 出力降下開始(1,125MW～) 22時30分 出力降下完了(1,009MW)</p> <p>12月23日(金) 1時30分～ 出力上昇開始(1,009MW～) 2時15分 出力上昇完了(1,124MW)</p>