

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (6号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について)
通報日	平成24年1月25、30日
概要	<p>〈1月25日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第4回)に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月27日(金) 22時00分頃～ 出力降下開始(約1,405MW～) 22時30分頃 出力降下完了(約1,190MW)</p> <p>1月28日(土) 0時30分頃～ 出力上昇開始(約1,190MW～) 17時00分頃 出力上昇完了(約1,405MW)</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈1月30日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第4回)に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月27日(金) 22時00分～ 出力降下開始(1,403MW～) 22時30分 出力降下完了(1,190MW)</p> <p>1月28日(土) 0時30分～ 出力上昇開始(1,190MW～) 16時15分 出力上昇完了(1,405MW)</p>