

| | |
|-----|---|
| 件名 | 発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村で震度3) |
| 通報日 | 平成24年4月13日 |
| 概要 | <p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○4月12日23時51分頃、福島県沖で発生した地震 震度3 刈羽(刈羽村割町新田) ※安全協定マター 震度1 柏崎市中央町、柏崎市西山町(柏崎市西山町池浦)、 柏崎市高柳町(柏崎市高柳町岡野町)、出雲崎(出雲崎町米田)</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作 ・5号機のみ動作 最大1.2Gal(EW)</p> |