

件名	敷地内の火災 (7号機直流250V充電器盤内のコゲ痕の確認(火災と判断))
通報日	平成25年4月19日
概要	<p>昨日(4月18日)連絡した「7号機直流250V充電器盤内のコゲ痕の確認」※の続報となる。</p> <p>本日9時30分に市消防より『火災である』との連絡を受けた。</p> <p>※4月18日連絡内容</p> <p>7号機直流250V充電器で供給側の受電切替を実施していたところ、切替が出来なかったことから現場の調査を実施していたら、充電器盤内のコンタクタ・スイッチでコゲ痕を発見し、18時03分に消防署に火災か否かの判断をお願いすべく連絡をした。</p> <p>切替え中も、炎や煙の発生もなく、当然火災報知器・感知器の動作もなかった。</p> <p>消防署より現場を確認いただき火災か否かの判断待ちであったのですが、本日は判断を持ち帰りになりました。</p>