

件名	その他必要な事項（緊急車両等の入構） （消防車の発電所構内入構）
通報日	平成25年12月11日
概要	<p>23時05分頃、発電所構内の屋外にある荒浜側備品倉庫で火災警報（火災報知器）が発報、同06分に119番通報しました。</p> <p>23時23分頃に誤報であることを確認しましたが、同時刻消防車3台、パトカー1台がサイレンを鳴らし発電所に入構しています。</p>