

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村で震度3)
通報日	2015年5月30日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○20時24分頃、小笠原諸島西方沖で発生した地震 震度3 刈羽村(刈羽村割町新田) ※安全協定該当 震度2 柏崎市</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作 ・最大 4号機 2.9Gal</p>