

件名	発電所周辺での震度3以上の地震発生について（刈羽村で震度3）
通報日	2020年 3月13日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2時18分頃、石川県能登で発生した地震 震度3 刈羽村（刈羽村割町新田）※安全協定該当 ◇各号機の運転、停止状況 <ul style="list-style-type: none"> ・全号機 停止中、異常なし ◇各号機の使用済み燃料プールの状況 <ul style="list-style-type: none"> ・全号機 漏えいなし、冷却系の運転異常なし ◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 <ul style="list-style-type: none"> ・変動なし ◇地震計の動作 <ul style="list-style-type: none"> ・最大 6号機原子炉建屋基礎マット上端 3.2Gal