

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（刈羽村で震度4）
通報日	2021年 2月13日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>2021年2月13日23時08分頃、福島県沖で発生した地震 震度4 刈羽村割町新田 震度3 柏崎市西山町池浦 柏崎市高柳町岡野町 出雲崎町米田</p> <p>地震計の動作 ・加速度最大値：6号機原子炉建屋基礎マット上端 7.1ガル</p> <p>各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし ・燃料プール冷却系の電源の異常無し / 漏えい無し ・外部への放射能の影響無し</p> <p>特記事項 2月13日23時08分より中央制御室の点検開始し、 23時30分に全号機完了しました。異常は確認されておりません。</p> <p>（2月13日公表済み） < 第1報 > https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2020/20210213p1.pdf < 第2報 > https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2020/20210213p2.pdf （2月14日公表済み） < 第3報 > https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2020/20210214p1.pdf</p>