

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（刈羽村で震度3）
通報日	2021年 3月20日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>2021年3月20日18時09分頃、宮城県沖で発生した地震</p> <p>震度3 刈羽村割町新田</p> <p>震度2 柏崎市日石町 出雲崎町米田</p> <p>震度1 柏崎市西山町池浦 柏崎市高柳町岡野町</p> <p>地震計の動作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加速度最大値：3号機原子炉建屋基礎マット上端 1.4ガル</li> </ul> <p>各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全号機停止中、異常なし</li> <li>・燃料プール冷却系の電源の異常無し / 漏えい無し</li> <li>・外部への放射能の影響無し</li> </ul> <p>特記事項</p> <p>3月20日18時15分より中央制御室の点検開始し、 18時20分に全号機完了しました。異常は確認されておりません。</p>