

件名	発電所の工事計画の概要（2020年度第4四半期）
通報日	2021年 5月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2020年度第4四半期）において、新規申請工事は下記の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・号機：7号機 工事名：D / G¹受電遮断器H E A F²対策工事 申請番号（年月日）：原管発官 R2 第 231 号（令和3年1月20日） 設備・系統名：その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備 工事概要：柏崎刈羽原子力発電所第7号機その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備において、高エネルギーのアーケ放電による非常用ディーゼル発電機に接続される電気盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置を講じる。 ・別紙 「柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2021年1～3月分）」 参照 <ol style="list-style-type: none"> 1 非常用ディーゼル発電機 2 高エネルギーアーケ損傷

柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（2021年1～3月分）

号機	工事名	申請番号 (年月日)	設備・系統名	工事概要
7	D/G受電遮断器HEAF対策工事	原管発官R2第231号 (令和3年1月20日)	その他発電用原子炉 の附属施設のうち非 常用電源設備	柏崎刈羽原子力発電所第7号機その他発電用原子炉の附属施設のうち 非常用電源設備において、高エネルギーのアーク放電による非常用 ディーゼル発電機に接続される電気盤の損壊の拡大を防止するために 必要な措置を講じる。