

件 名	1号機 非常用ディーゼル発電機（A）潤滑油加熱器の地絡について
通報日	2025年 5月10日
概 要	5月10日 <第一報> 本日13時33分頃、1号機所内電源設備（P/C 1C-1）で地絡を示す警報が発生しました。調査の結果、1号機 非常用ディーゼル発電機（A）潤滑油加熱器における不具合が考えられたことから、当該潤滑油加熱器の電源を停止し、16時23分に非常用ディーゼル発電機（A）について「不待機」としました。なお、その他の非常用ディーゼル発電機は健全であり、保安規定に要求される台数は確保されています。 （5月12日公表済み） https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250512p.pdf 5月19日 <第二報> 当該潤滑油加熱器の点検をした結果、ヒータに不具合があり、予備品と交換しました。本日非常用ディーゼル発電機（A）の試運転を行い異常がないことから、16時27分に非常用ディーゼル発電機（A）を「待機」としました。