

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 3月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 2月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始)  2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始)  3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始)  4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始)  5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始)  6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始)  7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (随時)
確認日	2026年 1月20日～継続中
概要	<p>・6号機 プラント起動に伴う状況確認 (随時) を実施中  2月の実績は以下の通り</p> <p>○2月9日  &lt;確認内容&gt;  ・6号機 制御棒引き抜きの確認</p> <p>○2月10日  &lt;確認内容&gt;  ・6号機 原子炉隔離時冷却系 (RCIC) 確認運転  ・6号機 高圧代替注水系 (HPAC) 確認運転</p> <p>○2月15日  &lt;確認内容&gt;  ・6号機 主タービン起動の確認</p> <p>○2月20日  &lt;確認内容&gt;  ・6号機 中間停止までの起動状況について  ・6号機 放射線モニタの状況について  ・6号機 タービン設備の点検について</p>

件名	状況確認 (定例)
確認日	2026年 3月10日
概要	<p>・6号機プラント起動状況について  &lt;確認内容&gt;  6号機プラント起動状況について概要を説明しました。</p>