

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 5月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 4月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 営業運転中 (定格熱出力一定運転) 発電電力量1,012,640MWh 設備利用率103.7% <備考> ・定格熱出力一定運転 2026年4月1日0:00~4月30日24:00 (発電機出力:1403~1410MWh) ・総合負荷性能検査合格 (使用前検査合格証受領) 2026年4月16日 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2026年 5月12日
概要	<p>・使用済燃料貯蔵プールについて ・地震発生時の通報連絡について <確認内容> 使用済燃料貯蔵プールおよび地震発生時の通報連絡について概要を説明し、現場の状況を確認いただきました。</p>