

件 名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 8月7日
概 要	柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 7月) 1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量1,032,548MWh 設備利用率102.3% <備考> ・定格熱出力一定運転 2026年7月1日0:00～7月31日24:00 (発電機出力:1378～1399MWh) 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)

件 名	状況確認(定例)
確認日	2026年 8月7日
概 要	・大湊側補助ボイラー蒸気漏れ事象について <確認内容> 大湊側補助ボイラーからの蒸気漏れ事象について概要を説明し、現場の状況を確認いただきました。 ・フロンガスの構外処理における手続きの未実施について <確認内容> フロンガスの構外処理における手続きの未実施について概要を説明しました。 ・7月のけが人発生について <確認内容> 7月のけが人発生について概要を説明し、屋外敷地境界付近で発生した救急車の要請事象について現場の状況を確認いただきました。