件　名	発電所の運転保守状況
通報日	２０２６年　１１月１０日
概　要	柏崎刈羽原子力発電所１・２・３・４・５・６・７号機運転保守状況 （２０２６年　１０月） １号機　第１６回定期事業者検査中（2011 年 8 月 6 日から開始） ２号機　第１２回定期事業者検査中（2007 年 2 月 19 日から開始） ３号機　第１０回定期事業者検査中（2007 年 9 月 19 日から開始） ４号機　第１０回定期事業者検査中（2008 年 2 月 11 日から開始） ５号機　第１３回定期事業者検査中（2012 年 1 月 25 日から開始） ６号機　営業運転中（定格熱出力一定運転） 発電電力量１，０３７，２９８MWh 設備利用率１０２．８％ 〈備考〉 ・定格熱出力一定運転 2026 年 10 月 1 日 0:00～10 月 31 日 24:00 （発電機出力:1386～1400MWh） ７号機　第１０回定期事業者検査中（2011 年 8 月 23 日から開始）

件　名	状況確認（定例）
確認日	２０２６年　１１月１０日
概　要	・発電所における人身災害発生状況について ＜確認内容＞ 発電所における人身災害発生状況について概要を説明しました。 ・発電所の緊急用電源設備について ＜確認内容＞ 発電所の緊急用電源設備について概要を説明し、緊急用電源切替箱断路器および電源車による荒浜側緊急用高圧電源盤受電訓練について現場の状況を確認いただきました。