

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所大湊側予備品倉庫における火災について(第二報)

平成 21 年 4 月 12 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

平成 21 年 4 月 11 日午後 10 時 24 分頃、大湊側予備品倉庫で火災報知器が発報したことから、消防署へ通報いたしました。(平成 21 年 4 月 11 日お知らせ済み)

その後、消防署による大湊側予備品倉庫(周辺防護区域外)の現場確認が行われ、倉庫内に設置されている空調機のモーター付近から発煙し、配線等の一部が焼損していたことが確認されました。空調機モーターへの電源が自動的に遮断されたことで、消火活動を行わずに発煙は止まり、4月12日午前0時15分に鎮火が確認されました。

今後、火災の原因について調査いたします。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
T E L (0257)45-3131

添付 1 : 空調機全景



添付 2 : 発煙が確認されたモーター一部

