

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 4号機原子炉压力容器と原子炉再循環系配管の接続部の
点検終了について

平成 15 年 4 月 7 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当社は、原子炉压力容器と原子炉再循環系配管の接続部について、近年（約 5 年間）点検を行っていない溶接線についても点検を実施することとし、準備が整ったプラントから順次点検を開始しております。

（4月1日お知らせ済み）

当所 4号機は、3月 28 日から当該溶接部の点検を開始しておりましたが、本日までに全ての点検が終了しましたのでお知らせいたします。なお、点検を実施した接続部 6箇所については、ひびは確認されませんでした。

以 上