

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について

平成 15 年 10 月 24 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在定期検査中のプラントにおいて、10月10日から圧力抑制室内の点検・異物回収作業を進めておりますが、昨日(10月23日)までの回収状況は別紙の通りですのでご連絡いたします。

以 上

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

プラント	品番	回収時			昨日回収	備考
		品名	回収後寸法(cm) ¹	回収日		
1号機	1	グラインダ	36×10	H15.10.17		2
		ポリ袋(グラインダが入っていた袋)	80×50	H15.10.17		
	2	防塵マスク	13×8	H15.10.17		
	3	ブライヤー	14×4	H15.10.17		2
	4	作業靴(片足:左)	30×10	H15.10.17		
	5	ケース入りビデオテープ	19×10	H15.10.17		
	6	リング状の金具	5×3	H15.10.17		
	7	ビニールの切れ端	10×10	H15.10.18		
	8	針金	3	H15.10.18		
	9	針金	40	H15.10.18		
	10	金属片	2.5×2.5	H15.10.18		
	11	保温材カバー	38×25	H15.10.18		
	12	ひも	160	H15.10.18		
	13	保温材	25×15	H15.10.18		
	14	インシロック	5×6	H15.10.18		
	15	針金	18	H15.10.18		
	16	プラスチックの止め具	径2×4.2	H15.10.18		
	17	ヘルメットのサイズ調整用つまみ	径3	H15.10.18		
	18	針金	2×2	H15.10.18		
	19	ビニールシート片	10×7	H15.10.18		
	20	ナット	1.5	H15.10.18		
	21	タッピングビス	1.5×0.3	H15.10.18		
	22	プラスチック片	3×1.5×0.7	H15.10.18		
	23	針金	16	H15.10.20		
	24	難燃テープ	径7.5	H15.10.20		
	25	タッピングビス	1.5×0.3	H15.10.20		
	26	針金	5	H15.10.20		
	27	懐中電灯	16.5×5.5	H15.10.22		2
	28	ビニールテープ片	10	H15.10.22		
	29	インシロック	5.5	H15.10.22		
30	作業靴(片足:右)	30×10	H15.10.23	*		
		合計	30個			
2号機	1	キムタオル	-	H15.10.16		
	2	テープ片	2.5×8	H15.10.16		
	3	ひも	12	H15.10.21		
		合計	3個			
3号機	1	スミヤろ紙	径5	H15.10.19		
	2	ビニールテープ片	20	H15.10.19		
	3	紙テープ片	5×30	H15.10.19		
	4	ビニール袋(スミヤろ紙5枚入り)	50×105	H15.10.19		
	5	リベット	2	H15.10.19		
	6	針金	50	H15.10.19		
	7	レデューサー	径1.5×2	H15.10.19		
	8	防塵マスク用ダストフィルタ	径8×2	H15.10.20		
	9-1	エアークューブ用継手	1×3	H15.10.20		3
	9-2	エアークューブ用継手	1×3	H15.10.20		3
	10	マジックのキャップ	径2×4	H15.10.20		
	11	レデューサー	径1.5×2	H15.10.20		
	12	針金	11	H15.10.20		
	13	針金	5	H15.10.20		
	14	針金	10	H15.10.20		
	15	針金	5	H15.10.20		
16	テープ片	5×15	H15.10.20			

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

プラント	品番	回収時			昨日回収	備考
		品名	回収後寸法(cm) ¹	回収日		
3号機	17	キムタオル	12×14	H15.10.20		
	18	スミヤる紙	径5	H15.10.20		
	19	針金	11	H15.10.20		
	20	針金	6.5	H15.10.20		
	21	針金	5	H15.10.20		
	22	マグネット	1.5×1	H15.10.20		
	23	ビニールテープ片	15	H15.10.20		
	24	スミヤる紙	径5	H15.10.20		
	25	ガラス状のもの	2×1	H15.10.20		
			合計	26個		
7号機	1	ビニールのひも	60	H15.10.14		
	2	テープ片	4.5×6.5	H15.10.14		
	3	テープ片	3×10	H15.10.14		
	4	テープ片	7×5	H15.10.14		
	5	テープ片	18×5	H15.10.14		
	6	テープ片	2×3	H15.10.14		
	7	テープ片	1.5×6	H15.10.14		
	8	ひも	15	H15.10.14		
	9	テープ片	5×14	H15.10.14		
	10	テープ片	4×8.5	H15.10.14		
	11	PTスプレイ缶のキャップ	径3.5×高さ3	H15.10.14		
	12	一斗缶のキャップ封印	径4×高さ1	H15.10.14		
	13	シートの切れ端	0.5×3	H15.10.14		
	14	ビニールの切れ端	2×4	H15.10.14		
	15	テープ片	2.5×3	H15.10.14		
	16	テープ片	1.5×2	H15.10.14		
		合計	16個			

1 回収後寸法については、概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材

3 昨日までの報告では「エアチューブ用継手(2個)」と記載しておりましたが、本日より各々2つに分けて記載しております。本修正にともない、3号機の回収数を「25個」から「26個」に変更いたします。