

【運転・定検状況】

平成 17 年 5 月 23 日

7号機圧力抑制室内の点検の実施について

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所では、圧力抑制室内への異物混入防止対策の一つとして、圧力抑制室内の点検を実施することとしております。

当所7号機（平成17年3月1日より第6回定期検査中）において、この点検を平成17年5月17日から5月20日にかけて実施し、ゴミ類を回収するとともに安全上問題となるような異物のないことを確認いたしました。

以 上