

柏崎刈羽原子力発電所 5 号機の原子炉自動停止について

平成 17 年 7 月 3 日
東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所 5 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、定格出力運転中 のところ、本日午後 2 時 37 分頃、「復水器真空度低」によりタービンの保護装置が作動しタービン・発電機が停止、これにともない原子炉が自動停止いたしました。

原因については現在調査中です。

なお、これによる外部への放射能の影響はありません。

5 号機は 7 月 4 日より定期検査を開始予定であります。

以 上