

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について（第4報）**続報**・**最終報**

2023年1月17日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL：0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	— 号機 免震重要棟 2階 会議室 4	
	管理区域 ・ <input type="checkbox"/> 非管理区域	
発生時刻（当社確認時刻）	3 時 41 分 頃	
状 況	<input type="checkbox"/> 発火 ・ <input type="checkbox"/> 発煙	
燃えたもの	パソコン 1 台、机の一部	
消防署による判断	4 時 13 分 頃	
	確認中	<input type="checkbox"/> 火災でない ・ <input type="checkbox"/> 火災 ・ <input type="checkbox"/> 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <input type="checkbox"/> 停止中	
当該プラントへの影響	<input type="checkbox"/> 影響無し ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	<input type="checkbox"/> 無し ・ 有り（— 名）
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<input type="checkbox"/> 無し ・ 有り

* 第__報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

本日 3 時 41 分に発生した火災についての続報です。

公設消防による現場検証の結果、ノートパソコンのバッテリー部分から出火したものと推定され、今後、公設消防にて詳細調査を実施することとなりました。

詳細調査の結果が判明次第、別途、お知らせいたします。

以 上