

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第1報)

2023年4月11日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
TEL: 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。
状況は以下の通りです。

発生場所	5号機	ランドリ建屋 1階
	<u>管理区域</u>	非管理区域
発生時刻(当社確認時刻)	11時 05分 頃	
火報発報有無	無し・ <u>有り</u> (11時05分)	
状況	<u>発火</u> ・ <u>発煙</u>	
初期消火状況	確認中・ <u>初期消火中</u>	
119番通報時刻	11時 08分 頃	
公設消防車	<u>未入構</u> ・入構(時 分)	
現時点における外部への放射能の影響	<u>確認中</u>	無し・ 有り

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

本日11:05頃、5号機ランドリ建屋1階にて洗濯機モーター付近より発火を確認。11:08に119番通報を実施、現在は洗濯機の停止、及び初期消火にて火が消えた事を確認している。けが人は無し。

以上