

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第3報)

20 25 年 03 月 10 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

T E L : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	6 号機 非常用ディーゼル発電機(C)制御盤室 管理区域 ・ <u>非管理区域</u>	
発生時刻 (当社確認時刻)	10 時 04 分 頃	
状 況	発火 ・ <u>発煙</u>	
燃えたもの	計測器用変圧器 (高さ8cmX幅8cmX奥行8cm)	
消防署による判断	11 時 45 分 頃	
	一確認中	<u>火災でない</u> ・ 火災 ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <u>停止中</u>	
当該プラントへの影響	<u>影響無し</u> ・ 影響有り	
負傷者の有無	一確認中	<u>無し</u> ・ 有り (名)
現時点における外部への放射能の影響	一確認中	<u>無し</u> ・ 有り

* 第__報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

本日 (3/10) お知らせしました、6号機1階非常用ディーゼル発電機(C)制御盤室での発煙についての最終報です。

公設消防により、11:45に非火災と判断されました。

以上