

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第2報)

(1/1)

20 25 年 04 月 01 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	一 号機	南66KV建屋電源室
	管理区域	・ <b>非管理区域</b>
発生時刻(当社確認時刻)	10 時 45 分 頃	
状 況	<b>発火</b> ・ <b>発煙</b>	
燃えたもの	電源盤	
消防署による判断	時 分 頃	
	<b>確認中</b>	<del>火災でない</del> ・ <del>火災</del> ・ <b>鎮火</b>
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <b>停止中</b>	
当該プラントへの影響	<b>影響無し</b> ・ 影響有り	
負傷者の有無	<del>確認中</del>	<b>無し</b> ・ <del>有り</del> ( 名)
現時点における外部への放射能の影響	<del>確認中</del>	<b>無し</b> ・ <del>有り</del>

\*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

11:09に公設消防が到着し現場確認の結果、11:19に鎮火を確認されました。現在、公設消防による現場確認を継続中です。

以上