

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第3報)

20 25 年 04 月 01 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	一 号機 南66kV建屋電源室	
	管理区域 ・ <u>非管理区域</u>	
発生時刻 (当社確認時刻)	10 時 45 分 頃	
状 況	<u>発火</u> ・ <u>発煙</u>	
燃えたもの	制御用補助変圧器および配線	
消防署による判断	13 時 35 分 頃	
	一確認中	火災でない ・ <u>火災</u> ・ <u>鎮火</u>
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <u>停止中</u>	
当該プラントへの影響	<u>影響無し</u> ・ 影響有り	
負傷者の有無	一確認中	<u>無し</u> ・ 有り (名)
現時点における外部への放射能の影響	一確認中	<u>無し</u> ・ 有り

*第 報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

公設消防による現場確認の結果、13:35に火災と判断されました。

今後、原因について調査いたします。

以上